

「上下水道の広場 Mini」 ~編集·発行

秋田市上下水道局 総務課 公 823-8434 FAX. 824-7414

E-mail:ro-wtmn@city.akita.akita.jp

水道の凍結に注意しましょう。

気温がマイナス4度以下になったときや、一日中氷点下の真冬日が続いたときは、水道管が凍結したり破裂しやすくなります。また、風当たりの強い場所は、マイナス1度~2度でも凍結することがあります。凍結すると、水が出なくなるのはもちろん、完全に凍ってしまったら簡単に解凍できないため、思わぬ出費になりかねません。

本格的な冬が来る前に、じゃ口や水抜き栓の点検を行うなど、寒い冬にそなえましょう。

1 露出している水道管は要注意!水道管に 保温材を巻きましょう。

布きれや発泡スチロールなどで覆い、濡れない ようにその上からビニールテープを巻きましょう。





3 水抜き栓(凍り止め)をしっかりと閉めましょう。 水を出した状態で水抜き栓のハンドルを完全に閉めてください。 ハンドルの中途半端な操作は漏水の原因になり、水道料金も高くなって しまいます。ハンドルの開け閉めは最後まできちんと行いましょう。 水抜き栓にも種類があります。チェックしてみましょう!





※その他、レバー式や 床上で操作するものも あります

4 温水器や、湯沸かし器、ボイラーの水抜きも忘れずに行いましょう。(各設備の取扱説明書をご覧ください)



- 水道管にタオルなどを巻き付けて、 熱めのお湯(約70~80度)をゆっくりかけます。
- 部屋全体を暖かくし、ヘアードライヤーの 熱風を当てます。

※ドライヤーなどのスイッチを入れたままにして、 その場を離れないでください。火災のおそれがあります。



·それでも、水が出ない!

栓を閉めてください。

引っ越しの時は水抜栓の操作方法を確認し

事事業者『へ依頼してください。

解凍作業は有料です。工事費については、工事事業 者へお問い合わせください。なお、アパートなどに お住まいのかたは、管理会社や大家さんに連絡のう え依頼してください。



貸家やアパートなどを管理している方へ 貸家やアパートの空室で、凍結による水道 管などの破裂が増加していますので、ご注 て、凍結を予防しましょう。 **怠ください。水抜き栓を点検して栓を閉め**

引っ越しの時は、水抜きを忘れずに

寒さが厳しくなるこれからは、凍結による

水道管などの破裂がおきやすくなります。

水道メーターボックスの位置の確認を



なります。降雪前にボックスの位置を確認 ボックスの上に雪があると、検針が困難 し、上に雪を寄せないようご協力ください

凍結に関するご相談は、上下水道局お客様センターへ

2823-8431